

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. УГАРОВА
(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС»
СТИ НИТУ «МИСИС»

Рабочая программа утверждена
решением Ученого совета
СТИ НИТУ «МИСИС»
от «23» июня 2026 г.
протокол № 38

Рабочая программа дисциплины

Технические измерения и приборы


Закреплена за кафедрой	<u>Кафедра автоматизированных и информационных систем управления</u> <u>им. Ю.И. Ерёменко</u>		
Направление подготовки	15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств		
Профиль	Автоматизация технологических процессов и производств (горно-металлургическое производство)		
Квалификация	<u>Бакалавр</u>		
Форма обучения	<u>Очная</u>		
Общая трудоемкость	3 ЗЕТ		
Часов по учебному плану	<u>108</u>	Формы контроля в семестрах: зачет 7	
в том числе:			
аудиторные занятия	<u>34</u>		
самостоятельная работа	<u>74</u>		
часов на контроль	—		

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр	7		Итого	
	УП	РП	УП	РП
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	17	17	17	17
Лабораторные	17	17	17	17
Контактная работа	34	34	34	34
Сам. работа	74	74	74	74
Итого:	108	108	108	108

Год набора 2026.

Программу составил:
Доцент каф. АИСУ им. Ю.И. Ерёмко, кандидат
технических наук, Пожарский Юрий Михайлович
Должность, уч.ст., уч.зв. ФИО полностью


подпись

Рабочая программа дисциплины

Технические измерения и приборы

наименование

Разработана в соответствии с ОС ВО НИТУ МИСИС:

Самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС» по направлению подготовки
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств (приказ от 25.11.2021 г. № 465 о.в.)

Составлена на основании учебного плана 2026 года набора:

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств

Профиль: Автоматизация технологических процессов и производств (горно-металлургическое
производство), утвержденного Ученым советом СТИ НИТУ «МИСИС» **23.06.2026 г., протокол № 38.**

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Автоматизированных и информационных систем управления им. Ю.И. Ерёмко

наименование кафедры

Протокол от **«22» июня 2026 г.** № 6.

и.о. зав. кафедрой

АИСУ им.
Ю.И. Ерёмко
аббревиатура наименования кафедры


подпись

Д.А. Полещенко

И.О. Фамилия

«22» июня 2026 г.

Руководитель ОПОП ВО
и.о. зав. кафедрой АИСУ им. Ю.И. Ерёмко,
кандидат технических наук, доцент
должность, уч.ст., уч.зв.


подпись

Д.А. Полещенко

И.О. Фамилия

«22» июня 2026 г.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ	
Цель курса – изучение основных принципов и методов измерения электрических и неэлектрических величин и параметров электрорадиоцепей и технологических процессов.	
Задачи дисциплины:	
1. Научить обучающихся принципам действия различных типов датчиков, измерительных преобразователей и измерительных приборов;	
2. Научить обучающихся выбирать методики проведения измерений и технические средства для проведения измерений;	
3. Научить обучающихся составлять измерительные схемы;	
4. Научить обучающихся проводить измерения различных физических величин, пользоваться современными средствами контроля и измерения, проводить анализ полученной информации;	
5. Научить обучающихся настройке и самостоятельной работе с измерительной техникой и обработке результатов измерений.	

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	Б1.О
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающихся:
2.1.1	Физика
2.1.2	Электротехника
2.1.3	Электроника
2.2	Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:
2.2.1	Производственная практика (преддипломная)
3. ИНДИКАТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, СОВМЕЩЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, умение анализировать процессы и системы с использованием соответствующих аналитических, вычислительных и экспериментальных методов, применять системный подход для решения поставленных задач	
Знать:	УК-1-З1: Знать основные правила технических измерений
Уметь	УК-1-У1: Уметь пользоваться современными средствами контроля и измерения, проводить анализ полученной информации
ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общетехнические знания, методы математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности	
Знать:	ОПК-1-З1: Знать цифровые измерительные приборы и методы исследования электрических сигналов
Уметь	ОПК-1-У1: Уметь анализировать продукцию, процессы, системы и применять системный подход к решению поставленных задач с помощью соответствующих аналитических, вычислительных и экспериментальных методов
ОПК-6 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий	
Знать:	ОПК-6-З1: Знать профессиональные стандарты, регламенты, нормы для решения проблем в профессиональной области.
Уметь	ОПК-6-У1: Уметь самостоятельно приобретать знания в области технических измерений и приборов с использованием разнообразных источников информации, в том числе электронных образовательных изданий и ресурсов
ПК-1 Способность: применять методы и средства измерения эксплуатационных характеристик, контроля технического состояния и диагностики средств и систем автоматизации; настройки и обслуживания системного, инструментального и прикладного программного обеспечения данных средств и систем; составлять и оформлять типовую техническую документацию; выполнять работы по наладке, настройке, регулировке, опытной проверке, регламентному техническому, эксплуатационному обслуживанию оборудования, средств и систем автоматизации, средств и систем специального программного обеспечения; Готовность: участвовать в приемке, внедрении, освоении, испытаниях, ремонте, диагностике средств и систем автоматизации и их технического оснащения; составлять заявки на оборудование и запасные части и подготавливать техническую документацию на ремонт.	
Знать:	ПК-1-З1: Знать методы планирования работ по техническому обслуживанию и ремонту средств и систем автоматизации

Владеть:	ПК-1-B1: Владеть практическими навыками по выбору методик проведения измерений и составлению измерительных схем
Владеть:	ПК-1-B2: Владеть навыками выбора технических средств для проведения измерений, их настройке и самостоятельной работе с измерительной техникой и обработке результатов измерений

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ						
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Количество часов	Компетенции	Литература и электронные ресурсы	Примечание
	Раздел 1 Теплотехнические измерения					
1.1	Понятие об измерении. Числовое значение измеряемой величины. Прямые измерения /Лек/	7	3	УК-1-31 ОПК-1-31	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л3.2	
1.2	Стандартная обработка результатов прямых измерений с многократными наблюдениями /Лр/	7	2	УК-1-У1 ОПК-1-У1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л3.3	Текущий контроль: ЛР1
1.3	Косвенные измерения. Методы измерений. Общие сведения о средствах измерений. Виды средств измерений. Категории средств измерений. Погрешность измерений /Лек/	7	3	УК-1-31 ОПК-1-31 ОПК-6-31	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л3.2	
1.4	Терморезисторные измерительные преобразователи. Измерение температуры /Лр/	7	3	УК-1-У1 ОПК-1-У1 ПК-1-B2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л3.3	Текущий контроль: ЛР2
1.5	Виды погрешности измерений. Точность измерений. Общие сведения о температуре. Температурные шкалы. Термометры стеклянные жидкостные /Ср/	7	28	УК-1-У1 ОПК-1-У1 ПК-1-B2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л3.3	Текущий контроль: ЛР1, ЛР2
1.6	Измерение температур. Температурные шкалы. Классификация приборов /Ср/	7	7	УК-1-У1 ОПК-1-У1 ОПК-6-У1 ПК-1-B1 ПК-1-B2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л3.1	Текущий контроль: ДЗ1

	Раздел 2 Термометрически е жидкости					
2.1	Измерение уровня жидкости. Приборы для измерения уровня жидкости. Измерение уровня воды в барабане парогенераторов. Типы уровнемеров /Лек/	7	4	УК-1-31 ОПК-1-31 ОПК-6-31 ПК-1-31	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л3.2	
2.2	Емкостные измерительные преобразователи. Измерение размера /Лр/	7	3	ОПК-6-У1 ПК-1-В1 ПК-1-В2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л 3.2 Л3.3	Текущий контроль: ЛР3
2.3	Измерение уровня воды в конденсаторах паровых турбин. Измерение уровня жидкостей в баках, аппаратах и резервуарах /Лек/	7	2	УК-1-31 ОПК-1-31	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 Л3.2	
2.4	Индуктивные измерительные преобразователи. Измерение перемещения /Лр/	7	4	УК-1-У1 ОПК-6-У1 ПК-1-В2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л 3.2 Л3.3	Текущий контроль: ЛР4
2.5	Измерение уровня жидкостей с помощью поплавокных и буйковых уровнемеров. Емкостные уровнемеры. Сигнализаторы уровня сыпучих тел. Приборы для измерения уровня сыпучих тел. Средства измерений состава газа /Ср/	7	25	УК-1-У1 ОПК-6-У1 ПК-1-В1 ПК-1-В2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л3.3	Текущий контроль: ЛР3, ЛР4
2.6	Газоанализаторы химические. Оптические газоанализаторы. Газовые хроматографы /Лек/	7	3	УК-1-31 ОПК-1-31 ОПК-6-31 ПК-1-31	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л3.2	
2.7	Термоэлектрическ ие измерительные преобразователи. Измерение температуры /Лр/	7	3	УК-1-У1 ОПК-1-У1 ОПК-6-У1 ПК-1-В2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л 3.2 Л3.3	Текущий контроль: ЛР5
2.8	Методы и технические средства контроля	7	2	УК-1-31 ОПК-1-31 ПК-1-31	Л1.1 Л1.2 Л1.3	

	качества воды, пара, конденсата и концентрации растворов /Лек/				ЛЗ.2	
2.9	Пьезоэлектрические измерительные преобразователи. Измерение переменных ускорений /Лр/	7	2	УК-1-У1 ОПК-6-У1 ПК-1-В2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 ЛЗ.2 ЛЗ.3	Текущий контроль: ЛР6
2.10	Измерение удельной электропроводности водных растворов /Ср/	7	8	УК-1-У1 ОПК-1-У1 ОПК-6-У1 ПК-1-В2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 ЛЗ.3	Текущий контроль: ЛР5, ЛР6
2.11	Измерение давления. Единицы измерения. Классификация приборов /Ср/	7	6	УК-1-У1 ОПК-1-У1 ОПК-6-У1 ПК-1-В1 ПК-1-В2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 ЛЗ.1	Текущий контроль: ДЗ2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ	
5.1. Вопросы для самостоятельной подготовки к экзамену (зачёту с оценкой)	
Экзамен не предусмотрен	
5.2. Перечень работ, выполняемых по дисциплине	
В процессе изучения дисциплины «Технические измерения и приборы» обучающийся должен выполнить и защитить: 1. Домашние задания 1.1. Домашнее задание 1 (УК-1-31, ОПК-1-31, ОПК-6-31, ПК-1-31, УК-1-У1, ОПК-1-У1, ОПК-6-У1, ПК-1-В1, ПК-1-В2) Тема: Измерение температур. Температурные шкалы. Классификация приборов. 1.1.Задание. Определите, какое начальное давление должно быть создано в системе манометрического газового термометра при 00С, чтобы при изменении температуры от 0 до t 0С давление в системе изменялось на Р МПа. Термический коэффициент расширения газа β К⁻¹. По условиям предыдущей задачи определите, какое относительное изменение показаний вызовет изменение барометрического давления Рб на 0,005 МПа на отметках шкалы 0 и t 0С. 1.2. Домашнее задание 2 (УК-1-31, ОПК-1-31, ОПК-6-31, ПК-1-31, УК-1-У1, ОПК-1-У1, ОПК-6-У1, ПК-1-В1, ПК-1-В2) Тема: Измерение давления. Единицы измерения. Классификация приборов. 2.1. Задание. Определите цену деления спиртового микроманометра с наклонной трубкой, если диаметр трубки d мм, диаметр плюсового сосуда D мм, угол наклона трубки микроманометра α, плотность спирта (концентрация 96 %) в условиях градуировки при 20 0С $\rho_{20} = 808$ кг/м³. Расстояние между отметками шкалы равно 1 мм. Ускорение свободного падения – нормальное. Определите поправочный множитель на изменение плотности спирта, если микроманометр работает при температуре 35 0С ($\rho_{35} = 793$ кг/м³). 2. Лабораторные работы 2.1. Лабораторная работа 1 (УК-1-31, ОПК-1-31, ОПК-6-31, ПК-1-31, УК-1-У1, ОПК-1-У1) Тема: Стандартная обработка результатов прямых измерений с многократными наблюдениями 2.2. Лабораторная работа 2 (УК-1-31, ОПК-1-31, ОПК-6-31, ПК-1-31, УК-1-У1, ОПК-1-У1, ПК-1-В2) Тема: Терморезисторные измерительные преобразователи. Измерение температуры 2.3. Лабораторная работа 3 (УК-1-31, ОПК-1-31, ОПК-6-31, ПК-1-31, ОПК-6-У1, ПК-1-В1, ПК-1-В2) Тема: Емкостные измерительные преобразователи. Измерение размера 2.4. Лабораторная работа 4 (УК-1-31, ОПК-1-31, ОПК-6-31, ПК-1-31, УК-1-У1, ОПК-6-У1, ПК-1-В2) Тема: Индуктивные измерительные преобразователи. Измерение перемещения 2.5. Лабораторная работа 5 (УК-1-31, ОПК-1-31, ОПК-6-31, ПК-1-31, УК-1-У1, ОПК-1-У1, ОПК-6-У1, ПК-1-В2) Тема: Термоэлектрические измерительные преобразователи. Измерение температуры 2.6. Лабораторная работа 6 (УК-1-31, ОПК-1-31, ОПК-6-31, ПК-1-31, УК-1-У1, ОПК-6-У1, ПК-1-В2)	

Тема: Пьезоэлектрические измерительные преобразователи. Измерение переменных ускорений

**Перечень вопросов к защите лабораторных работ
(текущий контроль успеваемости)**

Лабораторная работа 1

(УК-1-31, ОПК-1-31, ОПК-6-31, ПК-1-31, УК-1-У1, ОПК-1-У1)

1. В каких случаях проводят измерения с многократными независимыми наблюдениями? Что принимают за результат таких измерений?
2. Дайте определение следующих понятий: доверительная вероятность, доверительная граница случайной погрешности измерения, грубая погрешность (промах), неисключенный остаток систематической погрешности измерения.
3. Что такое доверительный интервал?
4. Назовите основные числовые характеристики ряда наблюдений.
5. Когда проводится стандартная процедура обработки результатов измерений с многократными наблюдениями, в чем она заключается?
6. Чем отличается дисперсия ряда наблюдений от дисперсии результата измерений?
7. Что такое гистограмма? Зачем и как она строится?
8. Как представить результаты измерений с многократными наблюдениями? От чего зависит выбор способа представления результатов?
9. Как вычислить результирующую погрешность измерений, если на результаты одновременно влияют неисключенный остаток систематической погрешности и случайная составляющая погрешности?
10. Всегда ли надо учитывать влияние неисключенного остатка систематической погрешности на результат измерений с многократными наблюдениями?
11. Каким требованиям должен в первую очередь отвечать вольтметр, если для измерения постоянного напряжения необходимо использовать многократные наблюдения?

Лабораторная работа 2

(УК-1-31, ОПК-1-31, ОПК-6-31, ПК-1-31, УК-1-У1, ОПК-1-У1, ПК-1-В2)

1. Какие физические явления лежат в основе функционирования терморезисторов?
2. Какие материалы используются при изготовлении терморезисторов?
3. Как устроены полупроводниковые терморезисторы (термисторы)?
4. Каковы достоинства и недостатки медного терморезистора?
5. Каковы достоинства и недостатки термистора?

Лабораторная работа 3

(УК-1-31, ОПК-1-31, ОПК-6-31, ПК-1-31, ОПК-6-У1, ПК-1-В1, ПК-1-В2)

1. Для измерения каких физических величин естественно применение емкостного измерительного преобразователя (емкостного датчика)?
2. Почему емкостные датчики работают на повышенных частотах переменного тока?
3. Какими преимуществами обладает дифференциальная схема включения датчика?
4. Каков диапазон геометрических размеров, измеряемых с помощью емкостных датчиков?
5. Какие факторы являются существенными при применении емкостных датчиков для измерения малых размеров или малых перемещений?
6. В каких случаях имеет смысл применять емкостные датчики для измерения размеров, а в каких следует прибегнуть к другим датчикам или методам?
7. Каковы источники погрешностей емкостных датчиков?

Лабораторная работа 4

(УК-1-31, ОПК-1-31, ОПК-6-31, ПК-1-31, УК-1-У1, ОПК-6-У1, ПК-1-В2)

1. Для измерения каких физических величин удобно применить индуктивный измерительный преобразователь?
2. Почему рабочая частота при использовании индуктивных преобразователей невысока?
3. Какие схемы включения индуктивного преобразователя вам известны?
4. В каких случаях имеет смысл применять индуктивные преобразователи для измерения размеров, а в каких следует прибегнуть к другим способам измерения?

Лабораторная работа 5

(УК-1-31, ОПК-1-31, ОПК-6-31, ПК-1-31, УК-1-У1, ОПК-1-У1, ОПК-6-У1, ПК-1-В2)

1. Что называется термоэлектрическим преобразователем (термопарой)? В чем состоит термоэлектрический эффект?
2. Опишите устройство промышленной термопары.
3. Назовите основные типы промышленных термопар и их верхние пределы измерения.
4. Как рассчитывается температура по ЭДС термопары, имеющей ненулевую температуру свободных концов?
5. Сопротивление проводов, соединяющих термопару с потенциометром, изменилось. Вызовет ли это погрешность измерения температуры?
6. Сопротивление проводов, соединяющих термопару с пирометрическим милливольтметром, изменилось. Может ли это вызвать погрешность измерения температуры?

7. Каким образом вводится поправка на температуру свободных концов термопары в показания пирометрического милливольтметра, если температура свободных концов постоянна, но не равна нулю?

Лабораторная работа 6

(УК-1-31, ОПК-1-31, ОПК-6-31, ПК-1-31, УК-1-У1, ОПК-6-У1, ПК-1-В2)

1. Чем отличаются между собой генераторные и параметрические измерительные преобразователи?
2. К какой группе (параметрических или генераторных) измерительных преобразователей относится пьезодатчик?
3. Что такое пьезоэффект?
4. Какие материалы обладают пьезоэффектом?
5. Каковы положительные и отрицательные особенности известных вам пьезоэлектрических материалов?
6. Что является выходной величиной пьезоэлектрического датчика?
7. Рабочей областью частот датчика является область, в которой его чувствительность постоянна. Каковы причины ограничений рабочей области сверху и снизу?
8. Каков примерный вид частотной характеристики пьезодатчика?
9. Каковы требования к входному сопротивлению усилителя, сопряженного с пьезоэлектрическим датчиком?
10. Каковы возможные источники погрешностей пьезоэлектрических датчиков?
11. Какие измерительные задачи решаются при помощи пьезоэлектрических датчиков?

Комплект вопросов для защиты домашних заданий (текущий контроль успеваемости)

Домашнее задание 1

(УК-1-31, ОПК-1-31, ОПК-6-31, ПК-1-31, УК-1-У1, ОПК-1-У1, ОПК-6-У1, ПК-1-В1, ПК-1-В2)

1. Что такое измерение?
2. Что такое температура?
3. Кинетическая энергия поступательного движения молекул (формула).
4. Что такое температурная шкала?
5. Уравнения для идеальной тепловой машины, работающей по циклу Карно.
6. Термометр, виды.
7. Контактные термометры.
8. Принцип действия манометрических термометров.
9. Какое рабочее вещество используется в ЖМТ?
10. Классы точности ТКП.
11. Уравнение шкалы газового манометрического термометра.
12. Что делают для ликвидации влияния атмосферного давления на показания манометрического термометра и увеличения рабочего давления?
13. Что делают для понижения температурной погрешности (от влияния температуры окружающей среды)?
14. Типы газовых манометрических термометров.

Домашнее задание 2

(УК-1-31, ОПК-1-31, ОПК-6-31, ПК-1-31, УК-1-У1, ОПК-1-У1, ОПК-6-У1, ПК-1-В1, ПК-1-В2)

1. Чем характеризуется давление?
2. Единицы измерения давления.
3. Что такое избыточное давление?
4. На какие классы по принципу действия делятся приборы для измерения давления?
5. Что такое дифманометры?
6. Жидкостные манометры.
7. Формула давления для жидкостных манометров.
8. Для чего используют чашечные манометры?
9. Как α влияет на предел измерения прибора?
10. Чем заполняется чашка микроманометра?
11. Что такое чувствительность жидкостных манометров?

5.3 Оценочные материалы, используемые для экзамена (описание билетов, тестов и т.п.)

Экзамен не предусмотрен

5.4. Методика оценки освоения дисциплины

	№ п/п	Вид оценочного средства	Критерий	Оценка	
	1.	Выполнение и защита лабораторных работ	Обучающийся самостоятельно выполняет полное и аргументированное решение индивидуальных заданий, не допуская ошибок. При защите заданий отвечает	«Отлично»	

			развернуто и исчерпывающе на все вопросы.	
			Обучающийся практически самостоятельно выполняет полное решение заданий, но не может аргументировать свое решение. При защите заданий допускает незначительные неточности.	«Хорошо»
			Обучающийся в целом правильно решает задание, но не может аргументировать свое решение. При защите заданий допускает значительные неточности. Обучающийся правильно понимает способ решения заданий, но допускает ошибки при их решении. Задание выполнено частично. При защите заданий допускает значительные неточности.	«Удовлетворительно»
			Обучающийся не может решить задание.	«Неудовлетворительно»
	2.	Выполнение и защита домашнего задания	Обучающийся самостоятельно выполняет полное и аргументированное решение индивидуальных заданий, не допустив ошибок. При защите заданий отвечает развернуто и исчерпывающе на все вопросы.	«Отлично»
			Обучающийся практически самостоятельно выполняет полное решение заданий, но не может аргументировать свое решение. При защите заданий допускает незначительные неточности.	«Хорошо»
			Обучающийся в целом правильно решает задание, но не может аргументировать свое решение. При защите заданий допускает значительные неточности. Обучающийся правильно понимает способ решения заданий, но допускает ошибки при их решении. Задание выполнено частично. При защите заданий допускает значительные неточности.	«Удовлетворительно»
			Обучающийся не может решить задание.	«Неудовлетворительно»
	3.	Зачет	Компетенции УК-1, ОПК-1, ОПК-6, ПК-5.1, ПК-5.2 сформированы. Обучающийся демонстрирует: - глубокие знания содержания изученной дисциплины во взаимосвязи с другими дисциплинами; - способность использовать теоретические знания при выполнении практических заданий; - умение выполнять и обосновывать решение практических заданий высокого уровня сложности; - наличие собственной обоснованной позиции по обсуждаемым вопросам; - свободное использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной основной и дополнительной литературы.	«Зачтено»

		Компетенции УК-1, ОПК-1, ОПК-6, ПК-5.1, ПК-5.2 не сформированы. Обучающийся демонстрирует: - существенные пробелы в знаниях учебного материала; - отсутствие навыка или существенные ошибки при выполнении практических заданий; - незнание литературы, рекомендованной программой дисциплины.	«Не зачтено»	
--	--	--	--------------	--

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1 Основная литература

Обозначение	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год
Л 1.1	Б.В. Лесной, И.Е. Грязнов, Е.В. Стегачев	Технические измерения и приборы	НТБ СТИ НИТУ МИСИС	Волгоград: Издательство ВолгГТУ, 2011
Л 1.2	А.А. Афанасьев, А.А. Погонин, А.Г. Схиртладзе	Физические основы измерений	НТБ СТИ НИТУ МИСИС	Москва: Издательство Академия, 2010
Л 1.3	Клаассен, К.	Основы измерений. Датчики и электронные приборы	НТБ СТИ НИТУ МИСИС	Долгопрудный Издательство Интеллект, 2008

6.1.2 Дополнительная литература

Обозначение	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год
Л 2.1	В.А. Панфилов	Электрические измерения	НТБ СТИ НИТУ МИСИС	Москва: Издательство Академия, 2006

6.1.3 Методические разработки

Обозначение	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год
Л 3.1	Мякотина М.В.	Технические измерения и приборы: методические указания для выполнения домашних заданий	НТБ СТИ НИТУ МИСИС	Старый Оскол. СТИ НИТУ МИСИС - 2020
Л 3.2	Мякотина М. В.	Технические измерения и приборы: курс лекций	НТБ СТИ НИТУ МИСИС	Старый Оскол. СТИ НИТУ МИСИС - 2020
Л 3.3	Пожарский Ю.М., Мякотина М.В., Цыганков Ю.А.	Технические измерения и приборы: рабочая тетрадь по выполнению лабораторных	НТБ СТИ НИТУ МИСИС	Старый Оскол. СТИ НИТУ МИСИС - 2020

		работ		
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»				
Э.1	Технические измерения и приборы: курс лекций Единое окно [Электронный ресурс]: http://window.edu.ru/resource/671/74671			
6.3. Перечень программного обеспечения				
6.4. Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных				
И. 1	- LMS Moodle https://open.misis.ru/			
И. 2	- Федеральный портал «Российское образование»: http://edu.ru			
И. 3	- Открытое образование: http://openedu.ru			
И. 4	- Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru			
И. 5	- Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека онлайн»: http://biblioclub.ru			
И. 6	- Электронная библиотека НИТУ «МИСИС»: http://elibrary.misis.ru			
И. 7	- Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru/			
И. 8	- Университетская информационная система РОССИЯ: https://uisrussia.msu.ru/			
И. 9	- Федеральная служба государственной статистики: http://www.gks.ru/			
И. 10	- портал Электронная библиотека: диссертации: http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/			

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ		
Ауд.	Назначение	Оснащение
522	Лаборатория КИПиА	Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 1. Экран настенный 2. Проектор 3. Персональный компьютер 4. Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест 5. Лабораторный стенд по АСУТП для практикума по АСУТП водонапорной системы; 6. Лабораторный стенд для исследования и разработки автоматизированных систем управления технологическими процессами; 7. Лабораторный стенд «электрические аппараты»
306	Кабинет для самостоятельной работы	Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий: 1. Проектор; 2. Доска; 3. Экран настенный; 4. Компьютер – 6 шт. 5. Комплект учебной мебели на 20 человек В помещении для самостоятельной работы обучающихся имеется подключение к сети «Интернет» и доступ в электронную информационно-образовательную среду организации.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Для успешного освоения дисциплины "Технические измерения и приборы" в 7 семестре обучающемуся необходимо: 1.Посещать все виды занятий. 2.Отчеты по лабораторным работам и домашним заданиям рекомендуется выполнять с использованием MS Office, допускается выполнять в рукописном виде. 3.Активно работать с научными базами в сети Интернет. 4.Качественное освоение дисциплины возможно только при систематической самостоятельной работе, что поддерживается системой текущей аттестации. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Оценка качества подготовки обучающихся проводится с целью контроля освоения обучающимися совокупности компетенций (частей компетенций) на этапе изучения данной дисциплины. Освоение компетенций характеризуются определенными знаниями, умениями и навыками, опытом профессиональной

деятельности, которые оцениваются как в процессе изучения дисциплины (текущий контроль успеваемости), так и по завершении изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации обучающихся. Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестаций обучающихся сформированы оценочные средства.

Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль успеваемости обучающихся по дисциплине проводится в форме:

- лабораторные работы (6).
- домашние задания (2)

Лабораторные работы оформляются в рабочих тетрадях.

Отчет по домашним заданиям должен содержать:

- сведения о цели и порядке выполнения работы;
- сведения об использованных методах измерений;
- сведения о характеристиках использованных средств измерений;
- необходимые электрические схемы;
- данные расчетов, проводившихся при выборе средств и диапазонов измерений, при выполнении соответствующих пунктов задания;
- экспериментальные данные;
- полностью заполненные таблицы отчета, а также примеры расчетов, выполнявшихся при заполнении таблицы;
- графики и диаграммы;
- анализ полученных данных и выводы об особенностях и качестве проведенных измерений и по результатам проделанной работы.

Домашние задания выполняются обучающимися в количестве, определяемом учебным графиком вуза. Работы оформляются на листах формата А4 с полями для замечаний преподавателя. Отчёт должен содержать:

- номер варианта, формулировку задания и исходные данные;
- необходимые рисунки;
- расчётные формулы и полученные численные результаты;
- выводы по проделанной работе;
- необходимые для расчётов справочные данные.

Более подробная информация по лабораторным работам приведена в Л.3.3, по домашнему заданию – в Л.3.1.

Промежуточная аттестация

Учебным планом ОПОП ВО по дисциплине предусматривается промежуточная аттестация в форме зачета в 7 семестре. Промежуточная аттестация проводится с целью оценки качества освоения обучающимися содержания дисциплины. При проведении промежуточной аттестации обучающийся демонстрирует знания, умения и навыки, приобретенные в процессе изучения дисциплины, которые характеризуют результат освоения совокупности компетенций (частей компетенций) на этапе изучения данной дисциплины.

Результаты обучения по дисциплине, характеризующие освоение совокупности компетенций (части компетенций), при проведении промежуточной аттестации оцениваются по системе «зачтено» / «не зачтено».

Отметка «Зачтено» выставляется, если обучающийся успешно сдал все виды текущего контроля в течение семестра.

Система оценивания результатов освоения дисциплины

Порядок, определяющий процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций, определен в Положении «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, текущем контроле посещения обучающимися аудиторных занятий в НИТУ «МИСИС» П 239.09- 18, выпуск 2».